



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу)
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ 61/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 130 от «11» октября 2021 года в период

с: « 18 » октября 20 21 г. 11 час. 30 мин.

по: « 18 » октября 20 21 г. 12 час. 30 мин.

с: « 28 » октября 20 21 г. 11 час. 30 мин.

по: « 28 » октября 20 21 г. 12 час. 30 мин.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Тхиговым Амиром Аскарвичем, лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МКОУ СОШ № 12. Дубовская Татьяна Ивановна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Николина Балка, ул. Шоссейная, 28 | | | | |
| 1 | Не разработана в соответствии с приказом МЧС России № 171 от 16.03.2020 года декларация пожарной безопасности для объекта защиты и не предоставлена для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу). На момент проведения проверки декларация пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством по имеющимся учетам в ОНД не зарегистрирована). | Статья 5, часть 1 статьи 6, части 1, 2, 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности". | 28.10.2022 г. | |
| 2 | Руководитель допускает к работе лиц (Хропаль Ю.И., Лишенко С.А., Шульженко Р.В., Яценко В.Г., Головченко Е.В., Головченко В.Н.) не прошедших обучения мерам пожарной безопасности на объекте защиты. | Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 28.10.2022 г. | |
| 3 | Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании. | Пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 28.10.2021 г. и настоящим актом проверки); | 28.10.2022 г. | |
| 4 | Не разработан и не утвержден график проведения повторного противопожарного инструктажа с работниками учреждения. | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункта 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об | 28.10.2022 г. | |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|---|--|
| | | утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 28.10.2021 г. и настоящим актом проверки); | | |
| 5 | Имеющиеся в школе инструкции о мерах пожарной безопасности, привести в соответствии с требованиями раздела XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно в инструкции не отражен вопрос подпункта «л» пункта 393, подпункты а-о пункта 394 (На момент проведения проверки была предоставлена инструкция старого образца). | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 2, пункты 392 - 394 раздела XVIII постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 28.10.2021 г. и настоящим актом проверки); | 28.10.2022 г. | |
| 6 | В здании школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не отделены от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара. | Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 28.10.2022 г. | |
| 7 | Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; | Пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 28.10.2022 г. | |
| 8 | Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности с работниками объекта. | Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 28.10.2021 г. и настоящим актом проверки); | 28.10.2022 г. | |
| 9 | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил, наличие исправных ручных | Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от | 28.10.2022 г. | |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| | электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | | |
| 10 | Руководителем организации не обеспечено соблюдение сроков службы огнетушителей, и своевременной замены. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | Пункт 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). | 28.10.2022 г. | |
| 11 | При проведении ежегодной проверки порошковых огнетушителей, установленных в здании школы, не проводится проверка (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность) с занесением отметки в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.14 приказа МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 приказа ГУ ГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97»; | 28.10.2022 г. | |
| 12 | В здании, (не обеспечена исправная эксплуатация автоматической пожарной сигнализации (На момент проверки прибор-приемно контрольный, входящий в состав автоматической пожарной сигнализации неисправен шлейф 1,4,5,10.). | Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | 28.10.2022 г. | |
| 13 | В здании школы, не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). | Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 28.10.2022 г. | |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| | электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | | |
| 10 | Руководителем организации не обеспечено соблюдение сроков службы огнетушителей, и своевременной замены. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | Пункт 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). | 28.10.2022 г. | |
| 11 | При проведении ежегодной проверки порошковых огнетушителей, установленных в здании школы, не проводится проверка (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность) с занесением отметки в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.14 приказа МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 приказа ГУ ГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97»; | 28.10.2022 г. | |
| 12 | В здании, (не обеспечена исправная эксплуатация автоматической пожарной сигнализации (На момент проверки прибор-приемно контрольный, входящий в состав автоматической пожарной сигнализации неисправен шлейф 1,4,5,10.). | Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | 28.10.2022 г. | |
| 13 | В здании школы, не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). | Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | 28.10.2022 г. | |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| | | безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | | |
| 14 | Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Пункт 43 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 28.10.2022 г. | |
| 15 | В здании школы, а именно в спортзале отсутствует автоматической пожарной сигнализации. | Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | 28.10.2022 г. | |
| 16 | Руководителем организации не обеспечено повторное покрытие огнезащитного покрытия, в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. Пункт 13 постановления | Пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 28.10.2022 г. | |
| 17 | В общем коридоре здания школы, (на 1, 2 и 3 этаже) являющимся путем эвакуации, допущено применение напольного покрытия поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны | Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | | |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|---|--|
| | применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на момент проверки сертификат соответствия на данный строительный материал, не предоставлен). | | | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ СОШ №12
Дубовская Татьяна Ивановна
(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))



Инспектор ОНД и ПР
(по Петровскому городскому округу) УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
лейтенант внутренней службы А.А. Тхигов
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12
с.НИКОЛИНА БАЛКА
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОГРН 1022600936885
ИНН 2617008130 КПП 261701001
ул.Шосейная,28
Факс 64-6-96 тел. 64-6-97
№91 от 12.05.2023г

ИНФОРМАЦИЯ
МКОУ СОШ №12 с.Николина Балка
об исполнении предписаний Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю от 20.10.2021г

Администрация МКОУ СОШ №12 сообщает:

- в соответствии с приказом МЧС России №171 от 16.03.2020г в учреждении разработана и зарегистрирована декларация пожарной безопасности 27.09.2022г рег №07-46-501 ТОО-00309
- все работники школы прошли обучение по мерам пожарной безопасности на объекте защиты;
- 1 раз в четверть проводятся практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании школы (ведется журнал тренировочных эвакуаций);
- разработан и утвержден график проведения повторного противопожарного инструктажа с работниками учреждения;
- инструкции о мерах пожарной безопасности приведены в соответствие с требованием раздела 18 «Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности»;
- помещения пищеблока отделены от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30;
- в здании школы на двери помещения пищеблока обеспечено наличие информационной таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами;
- приобретены ручные электрические фонари для дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения ;
- приобретены новые огнетушители, ведется журнал эксплуатации системы противопожарной защиты;
- ежегодно проводится проверка порошковых огнетушителей;

